



Pracoviště:

Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno  
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

# CERTIFIKÁT SHODY

č. 6015-CC-C134-19

List 1 z 1 listu

**Ve shodě:** se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (implementovanou v České republice nařízením vlády č. 120/2016 Sb.).

**Měřidlo - druh:** Indukční vodoměr

**Výrobce:** Hydromess s.r.o.  
Holandská 878/2  
639 00 Brno  
Česká republika

**Typ:** F401 ACQUAMAG

**Certifikát EU  
přezkoušení typu:** SK 11-MI001-SMU023      **vydal:** SMÚ      **platný do:** 1. 12. 2021

**Výrobní číslo:** 182318

**Specifikace:** Jmenovitá světlost: DN 32  
Kontrolní součet: 3392  
Verze SW: F401.34  
Trvalý průtok  $Q_3$ : 25 m<sup>3</sup>/h  
Poměr  $Q_3/ Q_1$ : R40  
Teplotní třída vody: T50  
Třída tlaku vody: MAP 16  
Třída klimatického prostředí: B  
Třída mechanického prostředí: M1  
Třída elektromagnetického prostředí: E1  
Instalační poloha: H, V  
Třída citlivosti: U5, D3  
Měření: jednosměrné „A“


**Třída přesnosti:** 2

**Harmonizovaná norma nebo  
normativní dokument:** ISO 4064

**Datum vystavení:** 28. 5. 2019



**Certifikát schválil:**

  
Ing. Radovan Wiecek