



Pracoviště:

Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

CERTIFIKÁT SHODY

č. 6015-CC-C489-19

List 1 z 1 listu

Ve shodě: se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (implementovanou v České republice nařízením vlády č. 120/2016 Sb.).

Měřidlo - druh: Indukční vodoměr

Výrobce: Hydromess s.r.o.
Holandská 878/2
639 00 Brno
Česká republika

Typ: F401 ACQUAMAG

**Certifikát EU
přezkoušení typu:** SK 11-MI001-SMU023 **vydal:** SMÚ **platný do:** 1. 12. 2021

Výrobní číslo: 192505

Specifikace: Jmenovitá světlost: DN 80
Kontrolní součet: 3392
Verze SW: F401.34
Trvalý průtok Q_3 : 160 m³/h
Poměr Q_3/ Q_1 : R40
Teplotní třída vody: T50
Třída tlaku vody: MAP 16
Třída klimatického prostředí: B
Třída mechanického prostředí: M1
Třída elektromagnetického prostředí: E1
Instalační poloha: H, V
Třída citlivosti: U5, D3
Měření: jednosměrné „A“

Třída přesnosti: 2

**Harmonizovaná norma nebo
normativní dokument:** ISO 4064

Datum vystavení: 30. 12. 2019



Certifikát schválil:

Ing. Radovan Wiecek